

Ф 05-ОИ/5- 08-01-2015

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 2А
Орган инспекции (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015г)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя Шуйском и
Савинском районах»
А.Н.Степин

Экспертное заключение № 127-П от 02.04.2018.

Экспертиза результатов лабораторных исследований воды питьевой, отобранной на вводе из крана внутренней водопроводной сети дома, расположенного по адресу: 155630 Ивановская обл., г. Южа, Глушицкий проезд, д. 5

Основание для проведения экспертизы: Предписание № 322 от 19.03.2018г ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Шуя

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- протокол лабораторных исследований № 1007 от 30.03.2018г., выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.51310 Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 02.04.2015г)

- акт отбора проб воды № 269 от 28.03.2018г

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

- согласно протокола лабораторных исследований № 1007 от 30.03.2018г. проба воды питьевой отобрана 28.03.2018г в 10.00 специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» из крана внутренней водопроводной сети дома. Отбор пробы воды осуществлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012г. Доставленная 28.03.2018г. в 13-00 проба воды питьевой исследована на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

По результатам лабораторных исследований установлено: - органолептические свойства воды: показатель мутности **превышает** гигиенический норматив 4,1 мг/дм³ (гигиенический норматив $\leq 1,5$ мг/дм³)

- содержание исследованных вредных химических веществ-показатель железа **превышает** гигиенический норматив 1,0 мг/дм³ (гигиенический норматив $\leq 0,3$ мг/дм³)

Общее микробное число в пробе воды **не превышает** гигиенический норматив, общее колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл **не обнаружены**.

Заключение:

Результат лабораторного исследования пробы воды питьевой, отобранной на входе из крана внутренней водопроводной сети дома, расположенного по адресу: 155630 Ивановская обл., г. Южа, Глушицкий проезд, д. 5 **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» по показателям мутности и железа.

Врач по общей гигиене

Келерман В.А.

